

# UPS电源主机采购项目(二次)

## 评审情况表

项目编号：N5100012023003244

2023-12-18

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	四川旧石器信息技术有限公司	是	是	/	否	第一成交候选人：四川旧石器信息技术有限公司； 报价金额： <b>234,000.00</b> （贰拾叁万肆仟元整）。  第二成交候选人：成都永正鑫业电子科技有限公司； 报价金额： <b>390,000.00</b> （叁拾玖万元整）。  第三成交候选人：四川奥嘉瑞科技有限公司； 报价金额： <b>409,400.00</b> （肆拾万玖仟肆佰元整）。
2	成都国控智能工程有限公司	是	否	评审条款“采购文件实质性要求”不通过，专家组长评审意见：带“★”参数需求为实质性要求，（三）设备电气性能 ★2.UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%，提供的检测报告参数不满足。	否	
3	四川奥嘉瑞科技有限公司	是	是	/	否	
4	成都永正鑫业电子科技有限公司	是	是	/	否	
5	四川祥华电力科技有限公司	是	否	评审条款“采购文件实质性要求”不通过，专家组长评审意见：带“★”参数需求为实质性要求，（三）设备电气性能 ★1.输入频率：40~70HZ，检测报告未提供；★2.UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%，提供的检测报告参数不满足。	否	
6	四川联丰恒业科技有限公司	是	是	/	否	