

# 成都中医药大学十二桥机房UPS设备更换(三次)

## 评审情况表

项目编号：N5100012023002874

2024-01-12

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	成都惠通达科技有限公司	是	是	/	否	第一成交候选人： 成都国控智能工程有限公司； 报价金额： 149,260.00（壹拾肆万玖仟贰佰陆拾元整）。  第二成交候选人： 成都欣荣恒盛科技有限公司； 报价金额： 171,800.00（壹拾柒万壹仟捌佰元整）。  第三成交候选人： 成都美瑞特科技有限公司； 报价金额： 173,040.00（壹拾柒万叁仟零肆拾元整）。
2	成都国控智能工程有限公司	是	是	/	是	
3	四川亿鸿锐达机电设备有限公司	是	否	评审条款“符合谈判文件的实质性要求”不通过，专家组长评审意见：未明确标的型号；技术参数响应表中部分★参数未响应；提供的电池检验报告中，蓄电池内阻不符合谈判文件要求。	否	
4	成都金鸿宝科技有限公司	是	否	评审条款“符合谈判文件的实质性要求”不通过，专家组长评审意见：未响应标的“120KVA蓄电池”技术参数与性能指标“★11”的要求，且提供的检验报告中蓄电池内阻检验结果不符合谈判文件要求。	否	
5	广东伊顿梅兰电子有限公司	是	否	评审条款“符合谈判文件的实质性要求”不通过，专家组长评审意见：提供的泰尔检验报告中未包含标的（RM33-120KVA）的检验内容。	否	
6	四川中莱优联智能工程有限公司	是	否	评审条款“符合谈判文件的实质性要求”不通过，专家组长评审意见：未明确标的型号；技术参数响应表中部分★参数未响应；提供的电池检验报告中，蓄电池内阻不符合谈判文件要求。	否	
7	成都美瑞特科技有限公司	是	是	/	是	
8	成都欣荣恒盛科技有限公司	是	是	/	是	