

# 中心供氧呼叫系统建设项目

## 评审情况表

项目编号：N5111232023000101

2023-12-25

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	服务要求 16% (16.00分)	履约能力 6% (6.00分)	服务方案 48% (48.00分)	投标价格得分 (30.00分)	综合评审得分汇总 (100分)	评审结果
1	成都精一医疗科技有限公司	是	是	/	否	16.0000	6.0000	48.0000	27.50	97.50	
2	成都青藤医疗设备有限公司	是	是	/	否	16.0000	6.0000	36.0000	27.05	85.05	

第一成交候选人：成都精一医疗科技有限公司；  
报价金额：360,000.00（叁拾陆万元整）。

第二成交候选人：成都环宇医

3	烟台裕兴医疗科技有限公司	是	否	评审条款"技术商务符合性审查"不通过, 专家组长评审意见: 磋商文件第三章, 服务要求, 【6】其他要求中, 1、...服务团队至少1人在30分钟内到达现场响应--此要求为实质性要求, 该供应商的响应文件承诺为39分钟, 未响应此条实质性要求。	否	/	/	/	/	/	疗器械有限公司; 报价金额: 330,000.00 (叁拾叁万元整)。  第三成交候选人: 成都青藤医疗设备有限公司; 报价金额: 366,000.00 (叁拾陆万陆仟元整)。
4	成都环宇医疗器械有限公司	是	是	/	否	16.0000	6.0000	34.0000	30.00	86.00	
5	四川嘉慧州科技有限公司	否	/	评审条款"本采购包属于专门面向中小企业采购。"不通过, 专家组长评审意见: 1、中小企业声明函中, 未响应"安全配电系统服务"是否中小企业; 2、所提供的行业属性为"工业", 与磋商文件的"其他未列明行业"不相符合。	否	/	/	/	/	/	