

教室空调(三次)

评审情况表

项目编号：N5117012022000304

2023-03-20

序号	供应商名称	是否通过资格审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	四川顺余通科技有限公司	是	是	/	否	第一成交候选人：达州万富连环境科技有限公司； 报价金额： 841,500.00(元) （捌拾肆万壹仟伍佰元整）。 第二成交候选人：四川开皇科技有限公司； 报价金额： 843,200.00(元) （捌拾肆万叁仟贰佰元整）。 第三成交候选人：达州市通用家电有限责任公司； 报价金额： 847,791.70(元) （捌拾肆万柒仟柒佰玖拾壹元柒角整）。
2	四川世纪美程制冷设备有限公司	是	是	/	否	
3	成都卓锦机电设备有限公司	是	是	/	否	
4	达州市通川区华欣实业有限责任公司	是	是	/	否	
5	达州市通用家电有限责任公司	是	是	/	否	
6	哈尔滨月名科技有限公司	是	是	/	否	
7	达州市万隆商贸有限公司	是	否	按谈判文件技术参数要求“（五）施工要求：。。。。供应商须在响应文件中以承诺函作出相应承诺。”该供应商未在响应文件中以承诺函作出相应承诺，符合性不通过。	/	
8	四川梦幻智能工程有限公司	是	否	该供应商产品技术参数响应表中投标产品技术参数能效等级 4.46 ，不符合技术参数要求能效等级大于等于 4.47 ，不符合技术参数要求，供应商未实质性响应谈判文件。	/	
9	达州万富连环境科技有限公司	是	是	/	否	
10	四川开皇科技有限公司	是	是	/	否	
11	四川展业物资有限公司	是	否	该供应商产品技术参数响应表中投标产品技术参数值没有具体数值响应，且检测报告中额定制热功率 3001.7 大于技术参数要求 2980 ，不符合技术参数要求，供应商未实质性响应谈判文件。	/	
12	四川北玄建设有限公司	是	否	该供应商产品技术参数响应表中投标产品技术参数值没有具体数值响应，且试验报告中额定制热功率 2989.2 大于技术参数要求 2980 ，不符合技术参数要求，供应商未实质性响应谈判文件。	/	

