

磋商邀请

四川乐盛招标代理有限公司（采购代理机构）受 乐山市人民医院（采购人）委托，拟对 乐山市人民医院计算机机房（中心机房、灾备机房）维保服务采购项目 采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号：SCLS（2022）160 号或同四川政府采购网公告编号。
2. 采购项目名称：乐山市人民医院计算机机房（中心机房、灾备机房）维保服务采购项目。
3. 采购人：乐山市人民医院。
4. 采购代理机构：四川乐盛招标代理有限公司。

二、资金情况

资金来源：财政资金, 已落实；

采购预算：44.7 万元；

最高限价：44.107797 万元，147025.99/年，共三年。

三、采购项目简介：

本项目共 1 个包，采购内容详见磋商文件第五章。

四、本投标邀请在“四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn>）”和“乐山市政府采购网（<http://182.147.98.213:6671/lsweb/>）”上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：

2.1、参加本次政府采购活动的投标人及其现任法定代表人/主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2.2、本项目不支持联合体投标。

3. 落实政府采购政策的资格条件：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）。

4. 其他类似效力要求：

4.1 按规定在四川省政府采购一体化平台获取磋商文件；

4.2 投标单位法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表（非独立法人机构提供具有独立承担民事责任的能力的负责人授权参加本次投标活动的合法代表）；

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，四川乐盛招标代理有限公司将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

1、磋商文件自2022年8月3日至2022年8月9日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59止（北京时间，节假日除外），供应商通过项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件，按照系统提示在线获取采购文件。

2、报名成功以后投标人资格不得进行转让。

3、如因投标人自身原因对参加后续采购活动造成影响，由此产生的风险及造成的损失，由投标人自行承担。

4、若有更正通知，将在四川政府采购网发布，投标人未及时查看公告导致未知晓更正通知内容的，自行承担后果。

注：本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

1. 供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

2. 供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

3. 已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

4. 供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

5. 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

6. 采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400 服务电话：4001600900

CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

7. 供应商只有在“四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统”内完成相关流程，引起的响应文件无效责任自负。

八、递交响应文件截止时间：2022年8月15日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：四川乐盛招标代理有限公司开标室（乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号（碧桂园青江府正对面））。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2022年8月15日10:00（北京时间）在四川乐盛招标代理有限公司评标室（乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号（碧桂园青江府正对面））开启。

十一、磋商地点：在四川乐盛招标代理有限公司评标室（乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号（碧桂园青江府正对面））。

十二、联系方式

采购人：乐山市人民医院

地 址：乐山市市中区白塔街238号

联系人：刘老师

联系电话：0833-2115215

采购代理机构：四川乐盛招标代理有限公司

地址：乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号（碧桂园青江府正对面）

联 系 人：岳女士

联系电话：0833-2105766

2022年8月

采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

1. 项目名称：乐山市人民医院计算机机房（中心机房、灾备机房）维保服务采购项目；

2. 项目编号：SCLS（2022）160 号；

3. 资金情况：

3.1 资金来源：已落实。

3.2 采购预算：44.7 万元。

3.3 最高限价：44.107797 万元；（13 万/年，共三年）。

4. 拟采购方式：竞争性磋商。

5. 本项目所属行业：其他未列明行业。

6. 项目简介：本采购项目是乐山市人民医院计算机机房（中心机房、灾备机房）维保服务采购项目，共 1 个包。

二、维保服务内容及具体要求

序号	维保内容	服务要求	备注
1	机房基础设施巡检	1. 机房装饰（顶面、墙面、地面、隐蔽区域、机柜等）防水、防鼠患检查，面积约 120 平方。 2. 机房隔断、门窗完好性检查、照明故障原因检查排除； 3. 一年四次巡检，提供《机房巡检及维护记录表》，并附带服务照片。	
2	机房信息综合布线巡检	1. 每半年一次对机房布线、网络跳线等进行规范整理和捆扎以及标识规范，网线、光纤进行通断测试等内容，机柜总数为 31 个。 2. 一年四次巡检，提供《机房巡检及维护记录表》，包含上述服务记录，并附带服务照片。	
3	备用机服务	提供 UPS、配电系统、消防系统备用机应急服务，临时替代保障用户核心负载正常工作。包含备机的运输、安	

		装、调试、附件及拆除移机等。	
4	机房供配电设施巡检	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房配电柜及配电电缆的正常巡检、维护，消除机房用电安全隐患。 2. 记录分析机房供配电利用率、机房耗电分析等的各类数据，并根据运行情况提供优化方案。 3. 一年四次巡检，提供《机房巡检及维护记录表》，包含上述服务记录，并附带服务照片。 	
5	机房防雷接地系统巡检	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房等电位接地电阻测试，防雷器检测维护。 2. 一年二次巡检，提供《防雷接地巡检记录表》。 	
6	机房专用精密空调巡检	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房四台精密空调、1 台基站空调，日常巡检、维护、过滤网清洗、更换，除湿系统、水路系统清洗及故障检查。 2. 巡检各机柜设备进风口温、湿度，及时发现机房和机柜内部高热区域，及时发现和排除可能存在的问题和隐患。 3. 对各机房专用空调系统（包括设备、部件、管路、电缆等在内）所经过的全部区域的各项指标参数进行检查和测试，并详细记录。 4. 一年四次巡检，提供《空调及通风系统巡检及维护记录》，包含服务记录，并附带服务照片。 	
7	机房专用新风机、排风机巡检	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房 1 台新风机，1 台排风机和普通柜机的日常维护及故障检查。 2. 一年四次巡检，提供《空调及通风系统巡检及维护记录》，包含服务记录，并附带服务照片。 	
8	机房 UPS 主机及电池组巡检	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机房 1 台模块化 UPS 主机，电池组的日常维护、故障检查及预防性测试。 2. 对 UPS 电源设备进行检查和测量，并根据机柜负载实际，及时调整或更换相关断路器或电源电缆等；同时检 	

		<p>查各螺栓是否紧固，开关接触是否良好、防雷设施是否正常。对 UPS 的各项指标参数进行检查和测试，并详细记录。</p> <p>3. 安排专业人员现场对 UPS 进行放电测试，期间人员不得离开，当电池电量下降到一定限量时，及时恢复系统状态。UPS 电池故障时，可采用调节 UPS 输入电压或由投标人临时配置备用电池的方式应急处理，不能正常工作的 UPS 电池由招标人另行计划采购。</p> <p>4. 一年四次巡检，提供《UPS 及配电系统专业巡检及维护记录》包含服务记录，并附带服务照片。</p>	
9	环境集中监控系统巡检	<p>1. 环控集中系统等设备的检查维护，管理系统优化、升级、事件日志、告警情况检查。</p> <p>2. 提供环境集中监控系统制造厂商的原厂维保服务，系统平台软件提供叁年免费升级服务，成交供应商签订合同后提供环境集中监控系统制造厂商出具的续保凭证；</p> <p>3. 一年四次巡检，提供《环控系统巡检及维护记录》，包含服务记录，并附带服务照片。</p>	
10	安防系统巡检	<p>1. 清洁摄像头、门禁读卡器，检查有无异物；</p> <p>2. 检查监控、门禁系统软件是否感染病毒，管理端相关记录完整性和备份的安全性；</p> <p>3. 清洁、检查和调试门禁电锁动作的灵敏度和可靠性；</p> <p>4. 硬盘录像机存储、回放、参数设置是否正确等的检查测试等。</p> <p>5. 一年四次巡检；提供《安防系统巡检及维护记录》，包含服务记录，并附带服务照片。</p>	
11	年度消防检测及机房消防系统巡检	<p>1. 机房消防供配电、空调、通风等设备消防联动设施情况；</p> <p>2. 火灾自动报警系统：探测器、手动报警按钮、控制器及联动设备与声光报警器等设备状态；</p>	

		<p>3. 气体灭火系统：瓶组与储罐、管道及部件、驱动装置、安全要求、控制器及灭火系统功能检查、防排烟系统、防火门检查等。</p> <p>4. 检测完毕后提供第三方消防检测机构出具的消防检测报告。</p> <p>5. 机房火灾自动报警系统报警主机、探测器、报警器等设备及敷设线路检测检查，消除消防安全隐患；</p> <p>6. 机房无管网气体自动灭火系统气体灭火主机、气体灭火钢瓶、报警装置等设备及敷设线路检测检查，消除消防安全隐患；</p> <p>7. 一年四次巡检，提供消防安全检查服务，具备消防系统日常巡检能力并配备专业工具，提供《消防系统巡检记录表》。</p>	
12	精密空调 原厂续保	<p>1. 提供精密空调制造厂商原厂维保服务，包括预检费用，成交供应商签订合同后提供精密空调制造厂商出具的续保凭证。（提供承诺函，格式自拟）</p>	
13	UPS 原厂续保	<p>1. 提供 UPS 制造厂商原厂维保服务，包括预检费用，成交供应商签订合同后提供 UPS 制造厂商出具的续保凭证。（提供承诺函，格式自拟）</p>	

★三、总体商务、服务要求及履约主要条款：

1、服务地点：乐山市人民医院指定地点。

2、服务期限：三年（合同一年一签）。

3、维保时效：提供 7*24 小时支持服务，包括应急响应时 30 分钟以内的电话响应，60 分钟以内的远程支持和 4 小时以内的现场服务。不可抗因素除外。

4、付款方式：

（1）本项目合同为一年一签，每一年度合同签订后，采购人收到成交供应商提供的等额正规税务发票后，每一年三个月内付 70%，服务期结束后 30 天内付 30%。

5、验收标准及验收方法：严格按照政府采购相关法律法规并参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库 2016）205 号）的要求以及竞争性磋商文件规定的要求、供应商的响应文件及承诺与本合同约定的标准进行验收。

6、报价要求：供应商的报价应包括供应商履约过程中的人工费、资料费、维修材料费、差旅费、利润等与供应商履约完成本项目所需要的所有费用。

7、维保过程中的安全责任由成交供应商自行承担（提供承诺函，格式自拟）

注：1、以上标注“★”号的为本次磋商采购项目的实质性要求，实质性要求如有负偏离，作符合性审查不通过处理。

2、以上维保服务内容及具体要求，若有负偏离，仅作扣分处理。