

政府采购项目采购需求

采购单位：达州市中西医结合医院

所属年度：2022 年

采购项目技术、服务及其他商务要求

一、采购清单：

序号	产品名称	数量	单位
1	污水处理消毒粉	5475	kg

二、技术、服务要求（实质性要求）：

1. 产品应符合国卫办监督函〔2018〕864号的规定，在全国消毒品网上备案信息服务平台（<https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do>）可查询产品备案信息（提供全国消毒品网上备案信息服务平台产品备案信息截图）。

2. 消毒剂为粉剂，主要成分为单过硫酸氢钾复合盐或过（过一）硫酸氢钾复合盐，且总有效氧氯含量（以Cl计）35%-45%，产品有效期不得低于2年，适用于医院污水消毒（提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的产品说明书）。

3. 消毒剂PH：3-6，医院污水消毒现场试验报告中消毒剂投加量应小于10g/吨，且要求此报告中消毒前污水中粪大肠菌群数不得低于5000MPN/L（提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告，若以上数据有多份报告，以最新报告为准）。

4. 产品稳定性：消毒剂 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ 存放3个月后，总有效氧氯的下降率小于10%，总有效氧氯含量不低于35%（提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告）。

5. 提供的消毒产品必须满足《消毒技术规范》（卫生部2002年版）的相关规定。

6. 产品符合HG/T5562-2019标准。如供应商所投产品高于行业标准，按企业标准执行，上述1至4项要求的技术指标，供应商提供的资料按照企业标准提供的，也应有效。

三、商务要求：

1. 交货时间：分批发货，接到采购人要货通知在4个工作日内交货。

2. 交货地点：配送至采购人指定地点。

3. 付款方式：根据供应商每月实际供货量，按月支付。成交供应商须向采购人出具有效的完税发票进行支付结算。

4. 报价要求：供应商报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本

项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

5. 安全责任（实质性要求）：

供应商应确保货物在配送、交付过程中无安全事故发生，若出现安全事故其责任和损失由供应商自行承担（提供承诺函）。

6. 履约验收：

本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。