

序号	货物名称 (标的名称)	技术参数
1	塑胶跑道	<p><b>(一) 混合型 SPU 自结纹塑胶跑道</b></p> <p>1. 本项目的塑胶跑道更换采用项目包干制予以实施：项目塑胶面积需吻合原场地塑胶面积；本项目采用的技术规范执行国家、行业和地方现行的设计规范和施工质量及验收规范；塑胶跑道的拆除及清运由供应商全面负责：由于塑胶跑道的材质特殊性，供应商需依法依规将拆除的废弃材料运送到专门的废物处理场进行处理，并履行相关废物处理程序，如因废物处理违反相关规定的，由供应商承担一切后果。</p> <p>2. 工艺流程：</p> <p>    (1) 原塑胶面层及人造草坪的拆除及清运：将原有场地塑胶跑道及人造草坪采用人工或机械方式进行拆除并运送到就近的建渣处理场所。</p> <p>    (2) 拆除后塑胶场地基础全场打磨：对拆除后的塑胶跑道场地采用大型研磨机进行整体打磨，将铲除后场地残留的塑胶打磨干净，将高于标高的区域打磨至标高范围内，保证场地表层无塑胶残留、无污渍。</p> <p>    (3) 破损基础约的修复：打磨后进行全场清洗，对破损的区域进行剔除，剔除的边界应大于破损区域边长 5CM 以上，并用单组份聚氨酯胶水加石英砂，按照 1:5 的比例混合搅拌均匀，对剔除后的区域修补至符合标高位置，要求粘结牢固。</p> <p>    (4) 铲除后基础裂缝修复：对原有基础的裂缝，采用角磨机进行开槽处理，开槽深度应大于 2CM，采用 V 型开槽的方式，宽度应大于 2CM，清洗干净并晒干后，采用专用填缝胶水进行灌槽，要求灌槽后表面应平整。</p> <p>    (5) 沙坑 2 块换填并新做混凝土：将原有沙坑进行破碎，并按 08J93《体育场地与设施》要求新做混凝土，混凝土强度应达到 C20，并重新全部换填沙坑中纯石英砂，颗粒最大为 2mm，小于 2mm 的颗粒的质量不超过 5%，石英砂表面覆盖人造草皮。</p>