

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1、采购项目概况

自贡市第一人民医院为日常工作需要，为了更好的为开展工作，现拟采购一批空调机，采购包括设备的运输、安装、调试、培训及售后服务。

3.2、采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：465,750.00

采购包最高限价（元）：465,750.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是 否 核 心 产 品	是 否 允 许 进 口 产 品	是 否 属 于 节 能 产 品	是 否 属 于 环 境 标 志 产 品
1	空调挂机（1.5P）	70.00	208,600.00	台	工业	是	否	是	是
2	空调柜机（3P）	35.00	209,650.00	台	工业	是	否	是	是
3	空调柜机（5P）	5.00	47,500.00	台	工业	是	否	是	是

3.3、技术参数及要求

采购包1:

标的名称：空调挂机（1.5P）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1. 匹数：1.5P； 2. 能效等级：≥3级； 3. 能效比SEER：≥4.94； 4. 额定制冷量（W）：≥3510W(200W~4200W)； 5. 额定制冷功率（W）：≤975W(80W~1550W)； 6. 额定制热量（W）：≥4650W(200W~5720W)； 7. 电辅热（W）：≤1050； 8. 额定制热功率（W）：≤1300W(80W~1920W)； 9. 循环风量(m ³ /h)：≥650； 10. 运行噪音dB（A）：室内机：≤18(高峰档)-42（超强风挡） 室外机：≤50dB； 11. 电源规格；220V /50Hz； 12. 机组尺寸（mm）：（宽*高*深） 室内机：≤870*205*275 室外机：≤765*555*303。
---	---	--

标的名称：空调柜机(3P)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1. 匹数：3P； 2. 能效等级：≥3级； 3. 能效比SEER：≥3.9； 4. 额定制冷量（W）：≥7290(900~8600)； 5. 额定制冷功率（W）：≤2350(390~3250)； 6. 额定制热量（W）：≥9210(900~11040)； 7. 电辅热（W）：≤2500； 8. 额定制热功率（W）：≤2800(390~3950)； 9. 循环风量(m ³ /h)：≥1210； 10. 运行噪音dB（A）：室内机：≤35(高峰档)-47（超强风挡） 室外机：≤56dB； 11. 电源规格；220V /50Hz； 12. 机组尺寸（mm）：（宽*高*深） 室内机：≤510*315*1750； 室外机：≤890(940)×673×342。

标的名称：空调柜机（5P）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1. 匹数：5P； 2. 能效等级：≥3级； 3. 能效比SEER：≥3.16； 4. 额定制冷量（W）：≥12110（1900-13100）； 5. 额定制冷功率（W）：≤4700（600-5400）； 6. 额定制热量（W）：≥13810（1900-15740）； 7. 电辅热（W）：≤3500； 8. 额定制热功率（W）：≤4200（550-5380）； 9. 循环风量（m ³ /h）：≥2050； 10. 运行噪音dB（A）：室内机：≤41（高峰档）-52（超强风挡）、室外机：≤60dB； 11. 电源规格：380V 3N/50Hz； 12. 机组尺寸（mm）：（宽*高*深） 室内机：≤585*405*1830； 室外机：≤946（990）*810*420。

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1：

自合同签订之日起365日

3.4.2 交货地点和方式

采购包1：

自贡市（具体位置以采购人指定为准）

3.4.3 支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，采购人自合同签订之日起14个自然日内支付合同总金额的10%作为预付款（预付款在后续结算时直接抵扣货款，全部抵扣后采购人再开始向成交供应商结算货款，如预付款未抵扣完解除合同的，成交供应商应退还剩余预付款并按同期LPR上浮50%向采购人支付资金占用损失），达到付款条件起 14 日，支付合同总金额的 10.00%。

采购包1： 付款条件说明： 之后按实结算，由采购人根据实际供应量的金额(以采购人确认的单据为准)确定付款金额，采购人自收到发票之日起14个自然日内付清当次货款，达到付款条件起14日，支付合同总金额的90.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购人、成交供应商双方应按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的规定，严格按照采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺、国家有关部门批准的技术标准、采购人、成交供应商双方签订的合同，共同现场验收。同时提供相关证明文件，否则视为验收不合格，采购人有权单方面解除合同。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质量保修范围和保修期 \geq 六年，期内所产生的安装、运输、税费等费用全部由供应商自行承担，上述费用不包含铜管的费用。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

3.4.8.1违约责任：（1）采购人和成交供应商双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（3）因成交供应商提供的服务不完善、不规范给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（4）合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，除另有注明者外，均按合同总价的1%支付对方违约金，造成对方损失的还应赔偿损失。

3.4.8.2解决争议的方法：（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交自贡仲裁委员会仲裁。（2）仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）

除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。（4）在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

3.5 其他要求

采购包1:

3.5.1★根据合同签订内容为准。 3.5.2★对“交货时间”的补充说明：本项目不要求供应商一次性送货，合同签订后365日内，采购人根据自身需求通知供应商分批次送货，接到采购人通知后2个自然日内完成当批次的供货、安装、调试等工作内容。 3.5.3★售后服务：有完善的售后服务体系，有在线应用服务中心，有专职服务人员在线对已安装的机器进行应用培训服务，实时解决机器的问题；设有维修服务网点，有专业的维修工程师团队，提供相关证明文件并列举姓名和电话。当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后立即作出响应，24小时内到达现场维修。在国内有零部件储备仓库，能及时提供配件，保证维修速度。如空调机发生故障且在24小时内不能修复的，成交供应商必须提供全新备用机以供医院正常使用。质保期结束后，成交供应商仍应负责对产品提供终生维修服务，只收取配件成本，并提供免费的报修电话。保障设备完好率 $\geq 95\%$ （按365天计算），耽误一天则质保期顺延5个工作日。 3.5.4★本章3.4、商务要求中的所有内容均为实质性要求。 3.5.4除谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形，则谈判小组和响应人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。