

采购需求

一、项目概况

中药材种植基地建设项目蓄水池采购。本次采购共计 1 个包，本项目不接受进口产品投标。

二、购置清单及技术参数要求

(一) 购置清单及参数要求

序号	标的名称	单位	数量	技术参数
1	●不锈钢蓄水箱	个	2	<p>★1. 规格：10m*10m*2m ；</p> <p>★2. 材质：SUS304 不锈钢；</p> <p>3. 出水口含闸阀；</p> <p>★4. 板厚：底板 2.5mm，侧一 2.5mm，侧二 2mm，顶板 1.5mm；</p> <p>5. 配置：通气孔，排污，溢流，出水，进水接口，人孔，内外爬梯，水位计；</p> <p>★6. 耗氧量（以 O₂ 计）≤1mg/L；挥发酚类≤0.002mg/L；铁≤0.06mg/L；三氯甲烷≤0.006mg/L。（提供材料的第三方（CMA 或 CNAS）检测报告复印件并加盖投标人公章）</p>
2	●不锈钢蓄水箱	个	1	<p>★1. 规格：10m*10m*3m；</p> <p>★2. 材质：SUS304 不锈钢；</p> <p>3. 出水口含闸阀；</p> <p>★4. 板厚：底板 3.0mm，侧一 3.0mm，侧二 2.5mm，顶板 1.5mm；</p> <p>5. 配置：通气孔，排污，溢流，出水，进水接口，人孔，内外爬梯，水位计；</p> <p>★6. 耗氧量（以 O₂ 计）≤1mg/L；挥发酚类≤0.002mg/L；铁≤0.06mg/L；三氯甲烷≤</p>

				0.006mg/L。（提供第三方（CMA 或 CNAS）检测报告复印件并加盖投标人公章）
--	--	--	--	--

（二）样品要求

2.1 样品清单

样品	样品要求
蓄水箱小样	长宽高尺寸：1m*1m*2m（±10mm 以内），底板 1.0mm（±0.1mm 以内），侧 1 板 1.0mm（±0.1mm 以内），侧 2 板 0.8mm（±0.03mm 以内），盖板 0.8mm（±0.03mm 以内）

2.2 送样要求

（1）按照样品清单的要求提供样品。

（2）样品递交要求：所有样品在评标专家看样时均不能有供应商、生产商的名称等类似信息标识（样品上有固定的相关信息应该有效遮挡，否则样品分不得分）。样品送达后，由采购代理机构工作人员进行编号，评标专家看样时供应商必须回避。

（3）样品接收与投标文件递交截止时间一致。

（4）在确定成交供应商后，中标供应商所提交的样品和配件样品由采购人封存、保管，以便在最终交货时作为项目验收的依据。中标供应商必须按投标时提供的样品质量标准供货，采购人对照中标供应商递交的样品进行验收，如中标供应商实际提供的货物与递交样品不相一致，采购人有权拒绝验收。

（5）采购人及采购代理机构对供应商所递交样品的包装、污损和评审中可能发生的破坏性查验不负任何责任。未中标的供应商应在接到采购代理机构通知之日起 5 个工作日内自行取回样品。5 个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自理。

三、商务要求

★1、**交货及安装时间：**合同签订后 30 个日历天内，完成货物到货及合同约定的其他全部工作内容。

★2、**交货及安装地点：**采购人指定地点。

3、付款方式：

签订合同后 15 日内支付合同总金额 20%作为预付款，进场安装后 20 日内支付至合同金额的 50%，安装完成后支付至合同总金额的 80%，综合验收后支付至合同金额的 97%，正常使用一年后支付至合同金额的 100%。

4、售后服务要求：

★（1）质保维护期至少 1 年，售后维护期内，接到采购方故障通知须 1 小时内响应，2 小时内到达现场，一般故障 4 小时内解决，重大故障 24 小时内解决；

（2）提供良好的技术支持，保证 7×24 小时电话技术支持、现场支持和远程咨询等；

（3）质保期满后，继续提供有偿设备维修、技术支持、备品备件等服务。

5、**验收办法及标准：**按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准及招标文件、投标文件执行，质量严格按照中标供应商投标书及招标文件进行验收，以满足采购人的实际需求为准。

四、其他要求

1、投标人需在投标文件中对下列内容进行详细描述

（1）**实施方案：**包括但不限于货源组织方案、运输方案及运输保障、进度保障措施、质量保障措施、安装方案。

（2）**售后服务方案：**包括但不限于售后服务方案、售后服务团队配置、故障报修服务流程。

注：带“★”号项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则投标文件作无效处理。本项目明确要求提供证明材料或承诺函的，以提供的证明材料或承诺函为准判断是否偏离，未明确要求提供证明材料或承诺函的，以偏离表为准。●号项为本项目核心产品。